

RASPUNS LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI

1. Referitor la camera frigorifică de congelare:

1. Primul parametru dat se referă la suprafață sau la volum? În text scrie "suprafata int de 20m3"
RASPUNS:
Volumul interior al camerei este de 20 mc.
2. Există limite gabaritice în ceea ce privește lățimea/lungimea camerei?
RASPUNS:
DA, exista , si in acest sens va recomandam sa se viziteze amplasamentul, noi neavand specialisti care sa poata oferi date exacte.
3. Pentru panoul poliuretanic PUR 100mm ISOFRIGO se specifică producătorul: Plastsistem. Va rugam sa clarificati daca se accepta panouri cu proprietăți similare de la un alt producător consacrat , avand in vedere ca mentionarea unui singur producator restrange ofertarea.
RASPUNS: DA, SE ACCEPTA.
4. La instalația frigorifică se solicită suflantă de aer de 2kW la -25grdC temperatura de evaporare, dar suplimentar sunt precizate debitul de aer, diametrul ventilatorului, puterea rezistenței de degivrare, distanța între tole, chiar și dimensiunile suflantului. Pentru a nu restrânge participarea, vă rugăm să puneți dimensiunile cu +/- și de asemenea vă rugăm sa precizați dacă se acceptă evaporator cu caracteristici și funcționalități similare astfel: Capacitate frigorifică 2,3 kW/-30grdC, debit aer 2700 m3/h, distanta dintre tole 7mm, rezistenta de degivrare 2,075 kW, dimensiuni 865x460x487mm.

RASPUNS: DA, SE ACCEPTA.

Referitor la camera frigorifică de refrigerare:

1. Primul parametru dat se referă la suprafață sau la volum? În text scrie "suprafata int de 20m3"
RASPUNS: Volumul interior al camerei este de 20 mc.
2. Există limite gabaritice ceea ce privește lățimea/lungimea camerei?
DA, exista , si in acest sens va recomandam sa se viziteze amplasamentul, noi neavand specialisti care sa poata oferi date exacte.
3. Pentru agregatul frigorific se specifică agent frigorific R404A. Avand in vedere ca acest tip de agent nu mai poate fi folosit conform Regulamentul (UE) 2024/573 privind gazele fluorurate (F-Gas), va rugam sa clarificati daca se accepta gazul refrigerant R448A / R449A conform normelor in vigoare.
RASPUNS: DA, SE ACCEPTA.

COMISIA DE EVALUARE OFERTE